

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-5970/9
Ниш, 14.07.2016.

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку

Грађевинско занатски радови на згради хистологије – завршни грађевински радови, ЈН
12/16

Предмет: питање и одговор на упућени захтев за додатним појашњењем

Потенцијални понуђач је дана 12. 07. 2016. године доставио питање следеће садржине:

Поштовани,

Обраћамо Вам се овим путем у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, а све у циљу припремања понуда по ЈН 12/16.

Да ли се под термичком пропустљивошћу од 1,1 W/м2К сматра да је то топлотна проводљивост профила?

Да ли можемо да понудимо профил од 76мм?

У складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама молимо Вас да нам потврдите пријем маила.

У вези с тим, поступајући по чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија даје следећи

О Д Г О В О Р

Уколико профил 76 мм задовољава тражену термичку пропустљивост, односно топлотну проводљивост (1,1 W/м2К), можете га понудити.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ