

Република Србија  
Универзитет у Нишу  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Број:01-1427/5  
Ниш, 05.03.2020.

**Комисија за јавну набавку радова**  
**АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА У САЛУ ЗА СИМУЛАЦИЈУ И ЛАБОРАТОРИЈУ, ЈН 01/20**

**Предмет:** додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

**ПИТАЊЕ 1**

Потенцијални понуђач је 02.03.2020. године доставио захтев следеће садржине:

„ Poštovani, imamo pitanje u vezi javne nabake br. 01/20 U delu Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni-Predmer i predračun radova - Protiv požarna instalacija -POZ 21.01. Da li postoji mogućnost da nam preciznije objasnite koji broj ručnih javljača je u pitanju, takodje i broj signalnih truba. Koji je broj prostorija u kojima se postavlja navedena oprema.“

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама ( "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

**ОДГОВОР 1**

Број ручних јављача – 2 ком.

Број сигналних труба- 2 ком.

У прилогу овог документа достављамо графички приказ просторија како би понуђачи имали јасан увид у њихов предвиђени положај у објекту.

**ПИТАЊЕ 2**

Потенцијални понуђач је 03.03.2020. године доставио захтев следеће садржине:

„ Као потенцијални учесници, постављамо Вам неколико питања ради додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде ЈН 01/20 - ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА У САЛУ ЗА СИМУЛАЦИЈУ И ЛАБОРАТОРИЈУ.

ПИТАЊЕ бр.1: На страни 5/75, Конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКИ ОПИС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, навели сте "Као главни напојни кабли предвиђа се: N2XH-J 4x35+1x16mm<sup>2</sup>, 1kV, Cu.", док сте у делу предмера на позицији 10.01 навели: "Набавка, испорука, постављање и повезивање напојног алуминијумског кабла тип: N2XX-J 4x35+1x16mm<sup>2</sup>, 1кВ, Ал..." Молимо за појашњење и исправку конкурсне документације уколико је дошло до грешке.

ПИТАЊЕ бр.2: У конкурсној документацији у делу предмера на позицији 5.04 сте навели: "Израда, транспорт и уградња једнокрилних летећих ПВЦ врата од петокоморног ПВЦ профила беле боје делимично остакљена у свему према опису у шеми столарије и упутству пројектанта...". С обзиром на то да на тржишту не постоји ПВЦ систем који омогућава израду летећих врата, молимо за појашњење. “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама ( "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

## ОДГОВОР 2

Одговор на питање број 1: Дошло је до техничке грешке у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2) на позицији 10.01. захтева се **бакарни**, а не алуминијумски кабли.

Одговор на питање број 2: Мења се опис у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2) на позицији 5.04. тако да након измене гласи. „Израда, транспорт и уградња једнокрилних летећих врата од алуминијумских профила без термичког прекида завршно пластифицираних у белој боји, делимично остакљена двоструким стаклом 4+12+4 флот у свему према опису у шеми столарије и упутству пројектанта. Нетранспарентна испуна је панел обострано обложен Ал лимом пластифицираним у белој боји. Обрачунава се и плаћа по ком.“

У вези са постављеним питањем **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку радова - Адаптација простора у салу за симулацију и лабораторију, ЈН 01/20.

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације, као и обавештење о продужетку рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Наручилац ће објавити и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Срђан Ристић



