

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Бул. др Зорана Ћинђића 81, 18000 Ниш
ПИБ 100664516
МБ 07215282

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За набавку услуге – ПРЕГЛЕД ГРОМОБРАНСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ Н 37/22

Понуда број _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Пословно име понуђача:	
Адреса седишта:	
Особа за контакт:	
Е-маил адреса:	
Телефон/Мобилни телефон:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

За потребе Медицинског факултета у Нишу потребно је извршити преглед спољашње громобранске инсталације. Инсталација је рађена у две целине тј посебну на два објекта, стари део зграде и анекс. У прилогу су шеме громобранске инсталације (класична инсталација типа Фарадејев кавез а за анекс-нови део зграде инсталација са хватаљком – уређајем за рано стартовање). Поступак и начин испитивања обавља се на основу: Правилника о техничким прописима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист. СРЈ“ бр. 11/96), и Српског стандарда „SRPS IEC 60364-4-41:2008“ за громобранске инсталације. Шеме громобранске инсталације ће бити достављене изабраном понуђачу.

Такође је потребно урадити испитивање електричне инсталације за све делове зграде Медицинског факултета у Нишу (12 главних табли, 25 подтабли и око 300 прикључница). Површина зграда је око 15000м² спратности С+П+2, С+П+3 и С+П+4.

Поступак и начин испитивања, надзора и начина контролисања и верификације својстава, карактеристика и квалитета електричних инсталација обавља се на основу:

Правилника о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, Сл. гласник СРС, бр. 21/89 Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, Сл. гласник РС бр. 108/ 2006.

Понуђач је у обавези да сачини Извештај који мора бити усклађен са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (“Службени лист СРЈ”број 11/96), српских стандарда за громобранске инсталације и Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, Сл. лист СФРЈ, бр. 53/88, Сл. лист СРЈ бр. 28/95.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“**.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Р. бр.	Опис услуге	Јединица мере	Оквирна количина	Јединична цена по комаду, без ПДВ а	Јединична цена по комаду са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
1.	Преглед спољашње громобранске инсталације: стари део зграде- класична инсталација типа Фарадејев кавез	Ком.	1				
2	Преглед спољашње громобранске инсталације: нови део зграде инсталација са хватаљком – уређајем за рано стартовање	Ком.	1				
3	Израда извештаја о прегледу громобранске инсталације	Ком.	2				
4	Испитивање електричне инсталације: Главне табле и подтабле	Ком.	37				
5	Испитивање електричне инсталације: прикључнице	Ком.	300				
6	Израда извештаја о испитивању електричне инсталације	Ком.	2				
Укупно							

Рок и начин плаћања: У року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре Продавца, након извршене услуге.


Рок извршења: _____ дана од дана пријема писаног захтева наручиоца (не дужи од 15 дана)


Место извршења услуге: Адреса наручиоца

Датум

Понуђач

М. П.





SITUACIONI PLAN
 mernih mesta
 OBJEKAT : Zgrada fakultete
 Medicinski
 fakultet-
 Nis